



## Centro José Guerrero

Diputación de Granada

### PLANTA TERCERA

ESCALA 1:100

DISPOSICIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES

- |   |  |
|---|--|
| 1 CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN    | 10 CENTRAL DE INCENDIOS MICROPROCESADA                                 |
| 2 DETECTOR COMBINADO INFRARROJO MICROONDAS    | 11 CENTRAL DE DETECCIÓN DE HUMOS POR ASPIRACIÓN                        |
| 3 CONTROL DE RONDAS                           | 12 EXTINCIÓN FIJA POR GAS FE-13  |
| 4 PUNTO TERMINAL DE LA RED DE ALARMAS LOCALES | 13 PUERTAS CORTAFUEFOS RF-60   |
| 5 EXTINTORES                                  | 14 PUNTOS ASPIRACIÓN DE HUMOS<br>(CONECTADOS CON CENTRAL DE DETECCIÓN) |
| 6 PULSADOR MANUAL DE ALARMA                   | 15 TOMAS DE CORRIENTE EMPOTRADAS EN SUELO                              |
| 7 DETECTOR IÓNICO                             | 16 ADAPTADORES TRIFÁSICOS PARA ILUMINACIÓN                             |
| 8 AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO DE ALARMA          | 17 LUCES DE EMERGENCIA   |
| 9 PANEL DE EXTINCIÓN                          |  |